



बेलका नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
रामपुर, उदयपुर
२०७३

कोशी प्रदेश, नेपाल

क्याटलग विधिबाट जेनेरेटर खरिद सम्बन्धी सूचना।

(प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०८२।०३।०३ गते)

यस कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार यस कार्यालयको वडा नं. १ स्थित चिस्यान केन्द्रमा ऊर्जाको निरन्तर आपूर्तिको लागि जेनेरेटर आवश्यक पर्ने भएकाले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ८ को उपदफा १(क) ८ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ३१ख बमोजिम खरिद गर्नु पर्ने भएको छ । त्यस्तो मेसिनरी उत्पादक कम्पनी वा सो को आधिकारीक बिक्रेताहरू विच प्रतिस्पर्धा गराउने (क्याटलग सपिङ्ग) विधिबाट खरिद गर्नु पर्ने भएकाले इच्छुक ईजाजत प्राप्त उत्पादक कम्पनी वा आधिकारीक बिक्रेताहरूले आफ्नो फर्म दर्ता, मु.अ.क. दर्ता, एजेन्सी दर्ता प्रमाण पत्र, लेटर अफ अथोराइजेशन, र आ.व. २०८०/८१ को कर चुक्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपिहरू समावेश गरी सिलबन्दी दरखास्त पेश गर्नु पर्ने छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ३१ख को उपनियम २ अनुसार देहाय बमोजिमको मेसिनरी उत्पादकको आधिकारीक स्पेसिफिकेशन, गुणस्तर र कम्पनीको आधिकारीक मूल्य तथा सुविधा कागजात (क्याटलग वा ब्रोसर) संलग्न राखी यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले ७ (सात) दिन (मिति २०८२/०३/०९ गते दिनको १२:०० बजे) भित्र यस कार्यालयमा सिलबन्दी प्रस्ताव दर्ता गर्नहुन सम्बन्धित उत्पादक कम्पनी वा आधिकारीक बिक्रेताहरूको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ । रीतपूर्वक पेश हुन आएका सिलबन्दी प्रस्तावहरू सोही दिन, दिनको ०२:०० बजे खोलिनेछ । सो दिन सार्वजनिक बिदा पर्ने गणमा सोको भोलिपल्ट सोही समयमा खोलिने छ ।

देहायः

क्र.सं.	मेसिनरीको नाम	संक्षिप्त विवरण	कैफियत
१.	जेनेरेटर	Procurement, Delivery and Supplying 82.5 KVA DG Set equipped with compact acoustic enclosure (CONOPY) type fuel efficient diesel engine with low vibration, having in- bult AVR facility, Standard Panel and Contoller with \LCD Screen as for Specification	संक्षिप्त विवरणमा उल्लेख नभएका कुराहरू Technical Specification बमोजिम हुनेछ । Technical Specification कार्यालयको वेब साइट www.belakamun.gov.np मा हेर्न सकिनेछ ।

.....
 रवि किरण आचार्य
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

Technical Specification of 82.5 KVA DG set

S.No.	Criteria	Requirements	Offered Specifications(Remarks)
1	General	The DG set is equipped with compact acoustic enclosure (CANOPY) type fuel efficient diesel engine with low vibration, having in-built AVR facility , Standard Panel and Controller with LCD screen.	
2	Engine Cooling Type	Water Cooled	
3	Cylinders:	4	
4	Starting:	Electric Self	
5	Phase:	3 Phase	
6	BHP	105	
7	Power Rating Range(KVA)	82.5 KVA	
8	Bore x Stroke	105 x 120	
9	Fuel Tank Capacity Range:	Min 150 ltrs	
10	Rated Speed:	1500 rpm	
11	Battery Capacity:	12volt $\geq$ 80 Ah	
12	Style:	Standby Generators	
13	Rated KW:	66	
14	Rated Voltage:	415	
15	Rated Frequency:	50 Hz	
16	Fuel Consumption	14 Ltr. Per Hours	
17	Lube oil Sump Capacity	$\leq$ 9.5 ltrs	
18	Lube oil Change period	500 hrs	
19	Noise Level	less then 75 db	
20	Panel	Standard	
21	Warranty:	Min 2 years or 5000 Hrs.	
22	Manuals:	One copy of O&M manual in English shall be supplied.	